


RAPPORT

Prosjektnr.:	201827
Prosjekt:	OVERVANN SKAGE
Oppdragsgiver:	Overhalla Kommune
Dato:	06.09.2018

Punkt	Sak	Ansvar/frist
1	BAKGRUNN FOR RAPPORTEN	
	<p>Trønderplan er engasjert av Overhalla kommune til å vurdere utslipp av overvann fra boligbebyggelsen på Skage. Det er et prinsipp at overvann fra boligbebyggelsen ikke skal påføre omkringliggende areal ulemper og at overvannet føres kontrollert ut til elv eller vassdrag. Vurderingene er utført på grunnlag av befaringer i området. Befaringene er avholdt sammen med kommunens ansatte og med grunneier John Aagård.</p> <p>Det aktuelle området som er vurdert er vist på vedlagte kart.</p>	
2	DAGENS SITUASJON	
	<p>Det er registrert følgende områder som ikke har tilfredsstillende overvannshåndtering:</p> <p><u>Utløp i eks elveløp</u></p> <p>Grunneier har registrert at overvann renner utover jorde ved eks. elveløp sør for fv.17 .</p> <p><u>Vest for Vestergårdsvegen:</u></p> <p>Overvann renner ut på myrområder vest for Vestergårdsvegen.</p> <p><u>Løvlia</u></p> <p>Overvann fra boligene ovenfor Øverlia renner ut i skråning ovenfor dyrket mark og videre ut på åkeren ved Løvlia. Det ble registrert at eks. overvannsledning 160 mm ikke fungerte som forutsatt. Det ble også registrert et oppkomme av overvann like nedenfor boligen 10/118. Dette renner også ned mot åkeren ved Løvlia.</p>	
3	UTBEDRINGSTILTAK	
	<p>Vi foreslår følgende tiltak for å bedre situasjonen:</p> <p><u>Utløp i eks. elveløp.</u></p> <p>Mudring/graving og plastring i eksisterende elveløp nedenfor bru sør for fv.17. Stikkrenne gjennom avlingsveg må også kontrolleres. Overhalla kommune tar kontakt med NVE og Vegvesenet for klargjøring av evt. tiltak.</p>	



Punkt	Sak	Ansvar/frist
	<p><u>Vest for Vestergårdsvegen:</u></p> <p>Det foreslås å legge 600 mm overvannsrør ved utkjøring og bak busstur for å styre overvannet utenfor privat eiendom. Overvannet ledes deretter inn på kommunalt nett ved kryss mellom Langlia og Vestergårdsvegen.</p> <p><u>Løvli:</u></p> <p>Det foreslås å legge ny overvannsledning 600 mm fra lavbrekk i Løvli og ut i elva nedenfor Overhallsvegen (fv.17). Ledningstraseen følger i hovedsak eks. 160 mm. Vi foreslår å sette ned sandfang i åpen grøft ovenfor landbruksarealet slik at overvannet føres inn på den nye overvannsledningen (600 mm).</p> <p>Det settes nytt sandfang nedenfor bolig 10/118 som kobles inn på eks. 160 mm. Eksisterende 160 mm repareres og føres inn på ny 600 mm ovenfor Løvli. Dette gjør at eks. 160 mm kan kobles ut over åkeren ved Løvli.</p>	
	<p>Steinkjer 06.09.2018</p> <p></p> <p>Ing. Jan Ola Ertsås</p>	