



Vår ref.: 18/36376 / 18/969 / FE - 033, TI - &17
Saksbehandler: Morten Iversen
E-post: morten.iversen@eigersund.kommune.no

Dato: 09.11.2018
Direkte telefon: 51 46 81 93 /

Mottakere:

Møtoreferat

Emne:	Referat - HAMU 09.11.18			Møte dato:	09.11.2018
	Sted:	Formannskapssalen	Tid (Fra/til):	08:45 – 09:30	Møte nr.:
Deltakere møtt: Heidi I. Gravdal, Agnar Svanes, Bente Grytten, Torild Bowitz, Astrid Elisabeth Jørgensborg, Ingeborg Havsø, Arild Sandstøl, Jone Omdal, Tore Oliversen					
Deltakere ikke møtt: Mona Haugen, Gro Anita Trøan, Silje Puntervoll					
Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold): Ekstraordinært møte for behandling av plantegninger for veiledningstorg					

Gjennomgang av sak v/ Astrid Elisabeth Jørgensborg. Hvilke løsning som er aktuelt blir først avklart når man vet om man kan flytte papirarkivet i samme lokaler. Ønskelig å gå for planløsning 1.

Innspill fra møtedeltakerne:

- Anbefaling om å gjøre en grundig vurdering av lydabsorbenter. Valgte skillevegger må ha en høyde og kvalitet faktisk medfører støyreduksjon. Det bør også behovsvurderes abosrbenter i himling, vegger og vindu hvis støynivået er en betydelig risiko.
- Garderobeforhold, universell utforming og spise- og pauserom må konkretiseres i sak til Arbeidstilsynet. Dette da tegningene bare viser deler av bygget.
- Spørsmål om kostnader: Ikke mer penger enn nødvendig. Tas innenfor rammer i 2018.
- Belysningsforhold: Unngå dagslys bakfra og sikre riktig plassering av punktbelysning.
- Ta hensyn til renhold i valg av gulv. Foreslått teppefliser av lydabsorberende årsaker, men ulempen er oppsamling av støv med denne løsningen.
- Sikre tilstrekkelig antall toaletter.

Merknader til referatet bes gitt innen: 16.11.2018

Referent:

Morten Iversen
Personlrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Ekstern kopi (gjenpart):