



## Bygg oppført med Royalimpregnert kledning Produktdokumentasjon og søknad om Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

### Bakgrunn:

I forbindelse med et tilsyn Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) gjennomførte på brannimpregnert tre kledning i 2020, ble de oppmerksomme på at produsenter av royalimpregnert tre kledning deklarerer sine produkter feil. Produsentene satte derfor i gang prosess for å få på plass riktig dokumentasjon, og som en del av dette ble det bestilt branntesting av produktene. Det første produktet som ble testet viste seg å ikke oppnå klasse D-s3, d0, som produsenten tidligere deklarerer. Produktet tilfredsstillende dermed ikke minste preaksepterte ytelse for utvendige kledninger gitt i veiledningen til TEK17. ([www.sintef.no](http://www.sintef.no)).

### Hvilke utslag gir dette for brannsikkerheten:

Den lavere klassifiseringen kan øke faren for at en brann kan spre seg til andre deler av et bygg enn der brannen startet. Det kan også være større fare for at en brann kan spre seg mellom bygninger, og at brannen sprer seg raskere i fasaden. Kledningen kan også være mer utsatt ved antennelse utenfra. Hvordan dette påvirker brannsikkerheten vil imidlertid avhenge mye av bygningstypen og virksomheten i bygningen. ([www.sintef.no](http://www.sintef.no))

### Fremgangsmåte ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger oppført med denne kledningen:

1. For alle søknader om Midlertidig brukstillatelse og Ferdigattest som kommer inn nå, vil plan- og bygg forhøre seg med søker/tiltakshaver om denne type kledning er brukt i prosjektet. Hvis ja (eller ikke besvart) vil det med sannsynlighet bli gjennomført produkttilsyn i saken.
2. Der det opplyses om at det er brukt denne type kledning må det gjennomføres en brannteknisk vurdering med ansvarsrett for prosjekterende i tiltaksklasse 3 samt uavhengig kontroll av det prosjekterte, dette for å verifisere at byggverket har tilstrekkelig sikkerhetsnivå for brukstillatelse. Tiltaksklasse 3 settes da preaksepterte ytelser ikke kan tilfredsstilles, jf. SAK10 § 9-4.
3. Ferdigattest kan ikke gis, dette da foretaket/tiltakshaver ikke kan erklære at produktet er godkjent jf. SAK10 § 12-3 a).

Midlertidig brukstillatelse kan i noen tilfeller innvilges, men dette avhenger av resultatet av den branntekniske vurderingen gjennomført av prosjekterende i tiltaksklasse 3 og etter gjennomført kontroll av prosjekteringen.

### Se lenker for ytterligere informasjon: Linker:

[https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/royalimpregnert-trekledning-og-brannsikkerhet/?utm\\_campaign=unspecified&utm\\_content=unspecified&utm\\_medium=email&utm\\_source=apsis-anp-3](https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/royalimpregnert-trekledning-og-brannsikkerhet/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3)

<https://dibk.no/byggevarer/krav-til-byggevarer/tilsyn-med-byggevarer/tilsyn-med-brannhemmende-trekledning-avdekket-avvik/>