

Oslo Arbeiderparti
Øyvind Slåke
Postboks 8794 , YOUNGSTORGET
0028 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
20/3953 - 7

Saksbeh.:
Linda Øvrid Amdam, 91652037

Dato:
07.10.2021

Utsatt frist - Martinhytta - Maridalsveien

Brann- og redningsetaten viser til samtale med partisekretær Øyvind Slåke og innkommende henvendelse datert 5. oktober 2021. Det anmodes om utsatt frist i forhold til å rette feil på fyringsanlegget på Martinhytta gnr/bnr 69/326. Det informerer også om at eierforholdet skal formaliseres. Når eierforholdet er formalisert ønsker vi at dere sender over denne informasjonen til oss.

Det ble under tilsynet avdekket beksot i skorsteinen. Beksot er den sottypen som kan forårsake sotbrann. Vi vil feie skorsteinen når det er tilfredsstillende adkomst for feiing.

Den nye fristen for å sende oss tilbakemelding på at feil er rettet, er 30. oktober 2022.

Tilbakemeldingen kan dere sende oss på e-post: postmottak@bre.oslo.kommune.no eller som brev til:
Brann- og redningsetaten
Arne Garborgs plass 1
0179 Oslo

Hva skjer hvis dere ikke sender oss tilbakemelding?

Dersom dere ikke sender oss tilbakemelding på at feil er rettet innen fristen, kan vi pålegge dere å gjennomføre tiltak for å øke brannsikkerheten innen en bestemt dato.

Dere kan uttale dere i saken, før vi fatter vedtak som pålegger dere å gjennomføre tiltak. Denne uttalelsen må dere sende til oss innen tre uker etter dere mottar dette brevet.

Har dere spørsmål ta kontakt med saksbehandler på telefon eller på e-post postmottak@bre.oslo.kommune.no.

Aktuelt regelverk

- Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll vedlikehold av fyringsanlegg
- Vi kan kreve opplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av tilsynet, i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven § 33 første ledd.
- Vi kan pålegge dere nødvendige tiltak for å ivareta kravene til brannsikkerhet. Dette er omtalt i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.

- Vi skal sørge for at saken er så godt belyst som mulig, før vi fatter et vedtak. Dere har derfor fått varsel om mulige vedtak, og fått mulighet til å uttale dere i saken, i tråd med forvaltningsloven § 16.

Med vennlig hilsen

Morten Brauer
teamleder

Linda Amdam
branninspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Øyvind Slåke

Mottakere:
Oslo Arbeiderparti

Postboks 8794 , YOUNGSTORGET 0028 OSLO