



# Sikkerhetstiltak ved arrangement

## Risikoanalyse brann

Her er noen eksempler på brannrisikoer under ett arrangement. Benytt gjerne noen av disse i eget skjema, men husk å gjør en egen vurdering også av andre brannrisikoer som kan være aktuelle.

Arrangement sted: \_\_\_\_\_

Hva kan skje?	Hva gjør vi for å unngå at det skjer	Hva gjør vi om det skjer?
- Brann forårsaket av røyking.	- Benytt askebeger plassert i trygg avstand fra brennbart materiale	- Slukkeutstyr tilgjengelig
- Brann forårsaket av levende lys, fakler etc	- Brukes under oppsyn/Benytted ikke	- Slukkeutstyr tilgjengelig
- Brann i el-anlegg	- Unngå bruk av skjøteledninger. Om nødvendig kun bruk til lavenergikilder	- Slukkeutstyr tilgjengelig, koble ut strøm
- Nødutganger sperret	- Unngå uheldig plassering av gjenstander/Hyppig kontroll av rømningsveier	- Benytt alternative utganger
- Adkomst utrykningskjøretøy er sperret	- Struktur på bilparkering/Parkeringsvakter	- Møt alltid utrykningsenheter og informer om hendelse