

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Att: Olav Ringdal
Postboks 636 Løren
0507 OSLO

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato:
20/09429-4 Gunhild Rogne Halland, 21 80 21 80 01.10.2020

GNR 69 BNR 326 - Martinhytta - Mindre avløpsanlegg - Varsel om vedtak om ulovlig utslipp

Eiendommen din mangler utslippstillatelse.

Du varsles om at Vann- og avløpsetaten vil fatte vedtak om ulovlig utslipp, og at du må søke om utslippstillatelse fra oss.

Du må ha fått utslippstillatelse innen 01.09.2021.

Vann- og avløpsetaten (VAV) viser til vårt tilsyn med avløpsforholdene på eiendommen din 15.09.2020.

Bakgrunn

Eiendommen har utslipp av sanitært avløpsvann fra en fritidsbolig. Eksisterende avløpsløsning består av en eldre betongkum med utslipp til grunnen. Trolig føres både svartvann og gråvann til denne kummen. Avløpsanlegget tilfredsstillter ikke dagens renskrav, og vi har ingen opplysninger om at eiendommen din har utslippstillatelse for sanitært avløpsvann.

Alle eiendommer i Oslo med mindre avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse av nyere dato. Dette for å sikre at vilkår satt i tillatelsen er i samsvar med dagens krav til avløpsanlegg. Du må derfor sende oss en søknad om utslippstillatelse.

Varsel om vedtak om ulovlig utslipp

Da vi ikke kan se at det foreligger en utslippstillatelse, varsler VAV om at vi vil fatte vedtak om ulovlig utslipp på din eiendom. Hjemmelsgrunnlag for vedtaket er forurensingsforskriften § 12-16. For å unngå at utslippet blir ulovlig, må du søke om å få en utslippstillatelse fra VAV innen **01.09.2021**.

Frist for å komme med innspill til dette varselet er **20.10.2020**.

 **Vann- og avløpsetaten**
Oslo kommune

Besøksadresse:
Herslebs gate 5, 0561 Oslo
Postadresse:
Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo

Telefon: +47 21 80 21 80
postmottak@vav.oslo.kommune.no
Org. nr.: 971 185 589
vav.oslo.kommune.no

Hvordan søker du om utslippstillatelse?

For å få utslippstillatelse må du engasjere et firma til å prosjektere et nytt avløpsanlegg på eiendommen. Firmaet som utfører prosjekteringen må ha kompetanse innen avløpsteknikk og hydrogeologi. Prosjekteringsrapporten må være vedlagt i søknaden om utslippstillatelse. Vi anbefaler at du ber firmaet som skal utføre selve byggingen av avløpsanlegget om hjelp med søknadsprosessen. De vet hvordan du skal sende en komplett søknad. Merk at ansvarlig søker må ha godkjent avløpsteknisk kompetanse (ADK 1-sertifikat) for å kunne sende inn søknad.

Lenke til søknadskjema og informasjon om mindre avløpsanlegg i Oslo. Frist for når du må være ferdig med bygging av avløpsanlegget vil bli oppgitt i utslippstillatelsen.

Regelverk

VAV er delegert myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 12, og flere bestemmelser i forurensningsloven. Det betyr at vi har myndighet til å behandle og avgjøre søknader om utslippstillatelse.

Ifølge forurensningsforskriften § 12-3 (krav om tillatelse) vil utslipp av sanitært avløpsvann være ulovlig dersom eiendommen ikke har utslippstillatelse. Unntaket er utslipp som er etablert før det ble stilt krav om utslippstillatelse (15.05.1972). Vi kan likevel bestemme at utslipp fra før 15.05.1972 er ulovlige etter en fastsatt frist (forurensningsforskriften § 12-16 annet ledd siste punktum).

I henhold til forvaltningsloven § 16 er vi pliktig til å varsle deg om vedtak, slik at du har mulighet til å komme med innspill før endelig vedtak skal gjøres.

Innsyn i dokumenter

Som part i saken har du rett til å se sakens dokumenter. Men vi gjør oppmerksom på at det likevel er noen begrensninger som følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller innspill kan du kontakte en av våre saksbehandlere:

Håkon R. Christensen 97 79 60 90
Vivi Paulsen 99 51 32 49
Gunhild R. Halland 47 78 47 80

Eller du kan sende en e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Med hilsen
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Stine Therese Bækkelund
funksjonsleder

Gunhild Rogne Halland
avdelingsingeniør

Fra: Oslo kommune digitale tjenester <noreply@oslo.kommune.no>
Sendt: 1. oktober 2020 15:30
Til: Postmottak Bymiljøetaten
Emne: Vedr. 20-09429-4 - GNR 69 BNR 326 - Martinhytta - Mindre avløpsanlegg - Varsel om vedtak om ulovlig utslipp - Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten via KS SvarUt
Vedlegg: metadata_5355f6c3-ad20-4dae-a234-fd6eb847f90b.json; GNR 69 BNR 326 - Martinhytta - Mindre avløpsanlegg - Varsel om vedtak om ulovlig utslipp.PDF
Kategorier: Morten Olav

Tittel: Vedr. 20-09429-4 - GNR 69 BNR 326 - Martinhytta - Mindre avløpsanlegg - Varsel om vedtak om ulovlig utslipp

Dato: 01.10.2020

Avsenders ref: 2020/9429

Avsender: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo

Svar sendes til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo

Dokumenter vedlagt:

Forsendelsens metadata er vedlagt: metadata_5355f6c3-ad20-4dae-a234-fd6eb847f90b.json
Forsendelsen er sendt til: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN (996922766)

