

Utsjekk av NVEs skjema


Reguleringsplan for deler av Leidland, Gnr 7 Bnr 21 m.fl.

PlanID 20020007
Eigersund kommune

I forbindelse med detaljregulering for Støbukte er det vurdert behov for en vurdering av områdestabilitet iht. NVEs kvikkleireveileder 01/2019. Notatet er basert på tilgjengelig informasjon i åpne datakilder (bl.a. NVE, NGU) og de lokale topografiske forhold innenfor planområdet.

Siden planområdet ligger under marin grense er det foretatt en vurdering ut fra del 1 pkt. 1-3 i prosedyre for utredning av områdeskredfare, i NVEs veileder.

Veileder nr. 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred		
Prosedyre for utredning av områdeskredfare DEL 1: AKTSOMHETSOMRÅDER		
Spørsmål 1-3 i veilederen	JA/NEI	Vurdering
Har området allerede kartlagte faresoner for kvikkleireskred?	NEI	-
Er det potensiale for å finne marin leire?	JA	Tiltakets utstrekning er begrenset til et lite område rundt eksisterende bygning. På hele dette området er det synlig fjell i dagen. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at det vil utløse områdeskred iht. NVEs føring om <2m til berggrunn. Se bilder under.
Ligger tiltaket innenfor et potensielt løснеområde?	JA	Grunnet den gjennomsnittlige terrengprofilens stigningstall og en høydeforskjell på over 5 m ligger tiltaket innfor et potensielt løснеområde.



Med grunnlag i analysen av områdets topografi og grunnforhold, vurderes det å ikke være en reell fare for områdeskred.