

Kommunestyrets behandling av sak 35/2024 i møte den 19.06.2024:

Behandling

Ved behandling var det 19 stemmeberettigede i møtet.

Terje Nyberget (H) fremmet forslag **(1)**:

Fremlagte forslag uten innsigelser vedtas med følgende endringer:

1. Maksimal byggehøyde reduseres fra 20 m til 10 m. Maksimal kotehøyde reduseres tilsvarende.
2. BKB1 og 2 må ha en samlet utbygging på minst 60 % før oppstart av utbygging av BN2.
3. Det skal foreligge en plan for bruk av restvarme før tiltak kan iverksettes.

Reguleringsbestemmelsene endres i samsvar med dette.

Høyre og Karl-Oskar Fosshaug (Sp) fremmet forslag **(2)**:

Fremlagte forslag uten innsigelser vedtas med følgende endringer:

- Ingen tiltak eller forberedelser til tiltak i det regulerte området kan påbegynnes før det er gitt en igangsettingstillatelse. Dette gjelder blant annet hogst, terrenginngrep, grunnarbeider, planering eller masseforflytning.
- Det tillates ikke å plassere container, brakkerigg og/eller liknende midlertidige tiltak i området utover bruk i en eventuell anleggsperiode.
- Tiltak som alene eller samlet fører til en effektbruk på mer enn 2 MW innenfor hele det regulerte området betinger at det foreligger en løsning for energigjenvinning.
- Maksimal byggehøyde reduseres fra 20 m til 12 m. Maksimal kotehøyde reduseres tilsvarende.
- BKB1 og BKB2 må ha en samlet utbygging på minst 60% før oppstart av utbygging av BN2.

Plandokumenter endres i samsvar med ovenstående.

Vilhelm Kjelsvik (V) fremmet forslag **(3)**:

Navnet endres til: Detaljregulering – Datasenter Strømsmo

Terje Nyberget trakk sitt forslag (1).

Ved votering ble det enstemmig vedtatt å gjennomføre en prøveavstemming.

Karl-Oskar Fosshaug endret innledning på sitt forslag (2) til; Administrasjonens opprinnelige innstilling vedtas med følgende endringer:

Ved votering falt innstillingen med 11 stemmer (1 AP- Berit Sandnes Wikstøl, 1V, 7 SP-Stig Are Rydningen, Nikolai Bjørnsund Utby, Tore Håkstad, Gro Bjerregaard Lamøy, Karl-Oskar Fosshaug, Toralf Heimdal, Runde Håkstad, 2 H-Einar Aarboegh og Terje Nyberget) mot 8 stemmer for (2 AP Roald Linaker og Signe Nordahl Hansen, 2 SV, 2 SP- Geir Brandsegg og Marita Strømsør-Bygdevoll, 1H-Kjetil Aasvang, 1FRP).

Ved votering ble forslag(2) vedtatt med 11 stemmer (1 AP- Berit Sandnes Wikstøl, 1V, 7 SP-Stig Are Rydningen, Nikolai Bjørnsund Utby, Tore Håkstad, Gro Bjerregaard Lamøy, Karl-Oskar Fosshaug, Toralf Heimdal, Runde Håkstad, 2 H-Einar Aarboegh og Terje Nyberget) mot 8 stemmer (2 AP Roald Linaker og Signe Nordahl Hansen, 2 SV, 2 SP- Geir Brandsegg og Marita Strømsør-Bygdevoll, 1H-Kjetil Aasvang, 1FRP) .

Ved votering ble forslag (3) enstemmig vedtatt.

Vedtak

Administrasjonens opprinnelige innstilling vedtas med følgende endringer:

- Ingen tiltak eller forberedelser til tiltak i det regulerte området kan påbegynnes før det er gitt en igangsettingstillatelse. Dette gjelder blant annet hogst, terrenginngrep, grunnarbeider, planering eller masseforflytning.
- Det tillates ikke å plassere container, brakkerigg og/eller liknende midlertidige tiltak i området utover bruk i en eventuell anleggsperiode.
- Tiltak som alene eller samlet fører til en effektbruk på mer enn 2 MW innenfor hele det regulerte området betinger at det foreligger en løsning for energigjenvinning.
- Maksimal byggehøyde reduseres fra 20 m til 12 m. Maksimal kotehøyde reduseres tilsvarende.
- BKB1 og BKB2 må ha en samlet utbygging på minst 60% før oppstart av utbygging av BN2.
- Navnet på reguleringsplanen endres til: Detaljregulering – Datasenter Strømsmo

Plandokumenter endres i samsvar med ovenstående.