


Utsjekk av NVEs skjema sikkerhet mot kvikkleireskred

Ved reguleringsendring er det vurdert behov for en vurdering av områdestabilitet iht. NVEs kvikkleireveileder 01/2019. Notatet baserer seg på informasjon i åpne datakilder og topografiske forhold innenfor planområdet.

Planområdet ligger under marin grense og det er derfor tatt en vurdering ut ifra del 1. pkr. 1-3 i prosedyre for utredning av områdeskredfare i NVEs veileder.

Veileder nr. 1/2019 - Sikkerhet mot kvikkleireskred Prosedyre for utredning av områdeskredfare DEL1. Aktsomhetsområder		
Spørsmål 1-3 i veileder	Ja/Nei	Vurdering
Har området allerede kartlagt faresoner for kvikkleireskred?	Nei	Det er ikke kartlagt faresoner innenfor eller i nærheten av planområdet i følge NVEs database.
Er det potensiale for å finne marin leire?	Ja	<p>Området er markert med "mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire" i NVEs database. Løsmassene i området er ikke kartlagt i detalj da alt under marin grense inngår i denne skravur som vist i kartet.</p> 
Ligger tiltaket innenfor et potensielt løsneområde?	Nei	<p>Området er ikke registrert i å ligge i et potensielt løsneområde jf. NVEs database. Det er ikke kjennskap til tidligere ras- eller skredhendelser i området. Det er ikke registrert tidligere grunnundersøkelser for området.</p> <p>Det er registrert en helning på mellom 3-5 grader i området.</p> <p>NGUs løsmassekart viser at området er registrert som 'bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke'.</p> <p>Vedlagt følger flyfoto tatt ut fra Norgebilder som klart viser synlig fjell i dagen. Fjellet ligger ved den nordligste tomten. I tillegg er det synlig.</p> <p>Flyfoto er tatt i juni 2022.</p>



Dalane Byggsøk AS

- for bedrifter og private



Ved bakgrunn i analysen gjort av områdes topografi og grunnforhold funnet i NVEs åpne databaser, vurderes det å ikke være reel fare for områdeskred i planområdet. Viser stadig til at området ligger i sonen for marin leire så hvis det under arbeidet blir påvist marin leire eller marine avsetninger bør det gjennomføres en geoteknisk vurdering av fagkyndige.

